



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEWORSKU
Rynek 1, 37-200 Przeworsk

URZĄD MIASTA PRZEWORSKA	
Wpłynęło data	23. IV. 2020
L.dz.	4255
Przekazano	kiw. W. Adrien

Przeworsk, dnia 22.04.2020 r.

Znak sprawy: PSK.453-12-8/20

Strona:

~~Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.
Pl. Mickiewicza 8
37-200 Przeworsk~~

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),
- art. 4 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z późn. zm.),
- § 3 i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku

po zapoznaniu się z wynikami laboratoryjnych badań próbki wody pobranej w dniu 06.04.2020 r. *w ramach monitoringu jakości wody dotyczącego parametrów grupy A z wodociągu „Przeworsk”* (punkt zgodności– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, ul. Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk- kran przy zlewie w kuchni) i w oparciu o protokół pobrania próbki wody Nr PSK.453-12-8/20 oraz o sprawozdanie z badań nr PHK-49-02-N/20 z dnia 09.04.2020 r. (data wpływu 21.04.2020 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia z wodociągu „Przeworsk” w miejscowości Przeworsk.

Uzasadnienie

W dniu 06.04.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu „Przeworsk”, ze stałego punktu monitoringowego – „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku, ul. Krasickiego 7, 37-200 Przeworsk- kran przy zlewie w kuchni” pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów grupy A. Zbadana próbka wody w oznaczonym zakresie odpowiada wymaganiom organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Potwierdza to sprawozdanie z przeprowadzonych badań próbki wody nr PHK-49-02-N/20 z dnia 09.04.2020 r. (data wpływu 21.04.2020 r.).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przeworsku orzekł jak w sentencji.

Niniejszą decyzję wydaje się celem informacji o jakości wody dla konsumentów.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji Stronie służy odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji (art. 127 i art. 129 KPA).

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania (art. 127a § 1 KPA). Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Przeworsku oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 KPA) i podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Przeworsku
mgr inż. Ryszard Trelka

Otrzymują:

1. Strona: Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., Pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk

AC/AC